

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад
№52»

И.А. Попова

«25» августа 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Астрахани**

«Детский сад №52 «Росинка»

414052, г. Астрахань, ул. Авиационная, дом 14а

№ 44-08 от 25 августа 2023 г.



«Без преград»
Экспертно-консультационный центр

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №52 «Росинка»;**
- 1.2. Адрес объекта **414052, г. Астрахань, ул. Авиационная, дом 14а;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 1994,9 кв. м;**
- 1.4. Год постройки здания **1973 г.**, последнего капитального ремонта: **не проводился;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – периодически при необходимости, капитального – не запланирован.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №52 «Росинка», МБДОУ г. Астрахани №52;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **414052, г. Астрахань, ул. Авиационная, дом 14а;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – **муниципальная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 10
тел. **(8512) 52-39-85, тел/факс (8512) 51-27-57**
e-mail: **uprav.obr@30gorod.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичной потерей зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У);**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **337 чел.;**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До МБДОУ г. Астрахани №52 можно доехать маршрутными такси: № 17с, 19с, 90с, 91с, 24с, 37с, 80с, 78с, 45с, 43с, 86с, 4с, 14с, 44с и др.;

автобусами М1, М3, М4, М5.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «Мясокомбинат»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1100 м

3.2.2. время движения (пешком) 41 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

 - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»
---	---	-----------------

 - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С-п), ДЧ-И (С-ч), ДП-И (К, Г-п, Г-ч, О-в, О-		1.1 - 1.5
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С-п, К, О-н), ДЧ-И (С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в)		2.1 - 2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С-п, К), ДЧ-И (О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, О-в, С-ч, У)		3.1 – 3.6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, С-ч, О-н, Г-п, О-в), ДП-И (У, Г-ч)		№ 4.1 – 4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, С-ч), ДП-И (О-в, Г-ч, Г-п, У)		5.1-5.5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, С-ч, К, Г-п, Г-ч)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п), ДП-И (Г-п, Г-ч, О-в, С-ч, О-н, У)		

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

МБДОУ г. Астрахани №52 на момент обследования ОСИ доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске.

Прилегающая территория доступна условно для людей с тотальными нарушениями зрения. Для остальных категорий МГН прилегающая территория доступна полностью. Рассмотреть с муниципалитетом вопрос о выделении и обозначении машиноместа для МГН.

Входная группа доступна условно для людей с тотальными нарушениями зрения, а также для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Человек на кресле-коляске может попасть в учреждение только при помощи персонала. Для полной адаптации структурно-функциональной зоны следует установить ТНУ, установить стационарный пандус, обустроить лестницу поручнями, выделить контрастным цветом проступи краевых ступеней лестничного марша, устранить перепады высот. После адаптации структурно-функциональной зоны необходимо установить знаки, указывающие на доступность объекта.

Пути движения доступны условно для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске в виду наличия лестницы на путях движения по первому этажу. Для остальных категорий МГН структурно-функциональная зона доступна частично и полностью.

Зоны целевого назначения доступны условно для людей и детей всех категорий. Для адаптации зон целевого назначения следует обеспечить контрастность применяемого оборудования и его элементов, установить ручки для открывания, удобные для использования МГН, разместить информационные тактильно-контрастные таблички рядом с помещениями, разместить систему усиления слышимости в музыкальном зале. В помещении первого этажа на одну группу детей следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для детей-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения.

Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Отсутствует доступный санузел. Целесообразно руководствоваться принципами разумного приспособления и изыскать возможность установления опорных поручней у раковины и унитаза в группах на первом этаже. При капитальном ремонте или реконструкции санузла для сотрудников рекомендуем устранить перегородку между унитазом и -раковиной для расширения пространства и возможности организации универсально доступного для МГН санузла.

4. Управленческие решения

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none"> - После адаптации объекта под нужды МГН установить знаки, информирующие о доступности учреждения для МГН. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи и тактильно-визуальный знак обозначения кнопки. - Выделить калитку контрастным цветом по отношению к забору. <p><i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i></p>
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none"> - Установить ограждения с поручнями на лестничный марш: следует предусмотреть центральный поручень. - Установить локальный предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестница» на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша. - Устранить перепады высот в дверных проёмах. - Выделить цветом (или фактурой) проступь одиночной ступени путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени. - Использование аппарелей для перемещения людей с инвалидностью запрещено. Рассмотреть вопрос оборудования стационарного пандуса. <p><i>(Срок исполнения 2023-2026 гг.)</i></p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ul style="list-style-type: none"> - Выделить контрастной маркировкой краевые ступени лестничных маршей. <p><i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i></p>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<ul style="list-style-type: none"> - Предусмотреть выделенные места для детей с ограниченными возможностями здоровья. <p><i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i></p>

5	Санитарно-гигиенические помещения	- Установить опорные поручни у раковины, а также у унитаза. - Расположить в туалетах крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. <i>Капитальный ремонт (Срок исполнения 2023-2027 гг.)</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников. <i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2023 - 2027 гг., в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: АРОО Инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:





- | | | |
|--|----|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 6 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 6 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 7 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 5 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии – 29 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Приказ № 01-10-123 от 13.06.2023

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации ОСИ и предоставляемых на нем услуг:

Председатель комиссии	 _____	С.В. Деньгина	Старший воспитатель
Члены комиссии	 _____	Н.В. Гарнопольская	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	 _____	Р.В. Кириллов	Председатель АРОО Инвалидов войны в Афганистане
	 _____	Л.С. Курбатова	Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех», Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»